

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Астана +7(7172)727-132; Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89;  
Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70;  
Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15;  
Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12  
Единый адрес: [srp@nt-rt.ru](mailto:srp@nt-rt.ru)

[www.staroruspribor.nt-rt.ru](http://www.staroruspribor.nt-rt.ru)

**ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  
(взрывозащищённый)  
ДУЖЭ-200М**

**Руководство по эксплуатации**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Астана +7(7172)727-132; Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89;  
Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70;  
Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15;  
Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12  
Единый адрес: [srp@nt-rt.ru](mailto:srp@nt-rt.ru)

## **Внимание потребителей!**

Предприятие систематически совершенствует конструкцию приборов, поэтому в руководстве по эксплуатации могут быть не отражены отдельные изменения, связанные с модернизацией приборов, изготавливаемых предприятием в настоящее время.

Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем РЭ) предназначено для ознакомления с датчиком-реле уровня жидкости электрическим ДУЖЭ-200М (в дальнейшем - датчик) и содержит описание устройства, принцип действия, а также технические характеристики и другие сведения, необходимые для полного использования технических возможностей датчика.

Данное руководство по эксплуатации распространяется на все взрывозащищенные модификации датчиков ДУЖЭ-200М.

Изложенные в данном документе положения являются обязательными для выполнения на всех стадиях монтажа и эксплуатации датчика.

К монтажу (демонтажу) эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту допускаются лица изучившие настоящее РЭ, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электротехническими изделиями, изучившие ПБ09-540-03, устанавливающие общие правила работы с взрывозащищенным электрооборудованием, и прошедшие инструктаж по технике безопасности по работе с взрывозащищенным оборудованием.

### **1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА**

#### **1.1 Назначение изделия**

1.1.1 Датчик-реле уровня жидкости электрический ДУЖЭ-200М (в дальнейшем - датчик) предназначен для подачи электрического сигнала при повышении или понижении уровня жидкости относительно заданной отметки в технологической аппаратуре, работающей под давлением.

Датчик не предназначен для работы с жидкостями, выпадающими в осадок и кристаллизующимися, а также агрессивными по отношению к материалу корпуса (12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т ГОСТ5632-72) и буйка (АГ-4В ГОСТ 20437-89 или прессованный силикатный фарфор подгруппа 111 ГОСТ 20419-83).

Климатическое исполнение датчика О категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69.

1.1.2 Датчик может применяться во взрывоопасных зонах всех классов согласно требованиям гл.7.3 "Электроустановки во взрывоопасных зонах", "Правил устройства электроустановок ПУЭ" и других нормативно-технических документов, определяющих применимость электрооборудования во взрывоопасных средах.

Датчик защищен от попадания внутрь изделия твердых тел (пыли) и воды (брызг). Степень защиты от внешних воздействий кабельного ввода и оболочки - IP54 по ГОСТ 14254-96.

Датчик является бессальниковым, с магнитным переключением электрических контактов.

1.1.3 Датчик предназначен для стационарной установки в условиях, в которых, при нормальных условиях эксплуатации, отсутствует обдув оболочки пылевоздушными потоками, исключено зарядание оболочки путем трения, электростатической индукции или соприкосновения с заряженными телами, что указывает знак "Х", нанесенный на оболочке датчика согласно ГОСТ Р 51330.0-99.

1.2 Технические характеристики  
Разрывная мощность контактов 220 В или 127 В и

110В·А.

частоте 50 Гц для цепи переменного тока

Дифференциал срабатывания, м (настраиваемый)

от 0,1 до 3,0

Бестросовый вариант

от 0,024 до 0,048

Температура окружающего воздуха, °С

от минус 60

до плюс 50

Относительная влажность при 35°С и более низких температурах с конденсацией влаги, %

Средний срок службы, лет

8

Масса, кг, не более

3,7

Габаритные и установочные размеры см. приложение А.

Остальные технические данные датчика приведены в таблице 1.

Таблица 1

Модификация датчика	Контролируемая среда			Температура поверхности датчика, кроме буйка,	
	Давление P <sub>y</sub> , МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	Плотность ρ, кг/м <sup>3</sup>	Температура, °С		
ДУЖЭ-200М-В-1112	до 10(100)	600-	минус 55	минус 55	
ДУЖЭ-200М-В-1112Б			плюс 70	плюс 70	
ДУЖЭ-200М-В-1122		800	минус 55	минус 55	
ДУЖЭ-200М-В-1122Б			плюс 200	плюс 100	
ДУЖЭ-200М-В-1212		800-	1200	минус 55	минус 55
ДУЖЭ-200М-В-1212Б				плюс 70	плюс 70
ДУЖЭ-200М-В-1222		1200-	1500	минус 55	минус 55
ДУЖЭ-200М-В-1222Б				плюс 200	плюс 100
ДУЖЭ-200М-В-1312		1200-	1500	минус 55	минус 55
ДУЖЭ-200М-В-1312Б				плюс 70	плюс 70
ДУЖЭ-200М-В-1322		1500		минус 55	минус 55
ДУЖЭ-200М-В-1322Б				плюс 200	плюс 100
ДУЖЭ-200М-В-2112	до 16 (160)	600-	минус 55	минус 55	
ДУЖЭ-200М-В-2112Б			плюс 70	плюс 70	
ДУЖЭ-200М-В-2122		800	минус 55	минус 55	
ДУЖЭ-200М-В-2122Б			плюс 200	плюс 100	
ДУЖЭ-200М-В-2212		800-	1200	минус 55	минус 55
ДУЖЭ-200М-В-2212Б				плюс 70	плюс 70
ДУЖЭ-200М-В-2222		1200-	1500	минус 55	минус 55
ДУЖЭ-200М-В-2222Б				плюс 200	плюс 100
ДУЖЭ-200М-В-2312		1200-	1500	минус 55	минус 55
ДУЖЭ-200М-В-2312Б				плюс 70	плюс 70
ДУЖЭ-200М-В-2322		1500		минус 55	минус 55
ДУЖЭ-200М-В-2322Б				плюс 200	плюс 100

Продолжение таблицы 1

Модификация датчика	Контролируемая среда			Температура поверхности датчика, кроме буйка,
	Давление $P_y$ , МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	Плотность, кг/м <sup>3</sup>	Температура, °С	
ДУЖЭ-200М-В-3112 ДУЖЭ-200М-В-3112Б	до 20 (200)	600-800	минус 55 плюс 70	минус 55 плюс 70
ДУЖЭ-200М-В-3212 ДУЖЭ-200М-В-3212Б		800-1200		
ДУЖЭ-200М-В-3312 ДУЖЭ-200М-В-3312Б		1200-1500		
ДУЖЭ-200М-В-2433 "Op"	до 16 (160)	450-1200	минус 55 плюс 250	минус 55 плюс 100

### 1.3 Состав изделия, устройство и работа

Датчик (приложение Б) состоит из двух основных частей: корпуса 1 и преобразователя 3, соединенных между собой промежуточной втулкой 9. Для крепления датчика к технологической емкости служит фланец 11, поставляемый с датчиком.

К корпусу 1 при помощи пружины 2 крепится магнитодержатель, внутри которого установлен постоянный магнит 5. Магнит механически связан с буйком 8. Буюк, состоящий из набора шайб, фиксируется на нержавеющей тресе планками 17, для бестросового варианта буюк состоит из набора шайб фиксируемых на пластине 19 на ось-винт 6.

Преобразователь (приложение В) состоит из корпуса 1 и крышки 2, которые образуют взрывонепроницаемую оболочку. Оболочка разделена на две полости: "А" - полость кабельного ввода, "Б" - полость контактной группы.

Внутри преобразователя укреплена контактная группа 4 с постоянным магнитом и контактами. Выводы контактов подсоединены к клеммам 11.

Подвод электрического кабеля осуществляется через кабельный ввод корпуса 1 при снятой крышке 2. Кабель уплотняется эластичным резиновым кольцом 7 при помощи штуцера 3.

Принцип действия датчика основан на использовании выталкивающей силы, действующей на буюк. Величина этой силы пропорциональна глубине погружения буйка в жидкость. Изменение выталкивающей силы, происходящее при повышении (понижении) уровня жидкости, вызывает пропорциональное перемещение буйка, а, следовательно, и магнита 5.

Переключение контактов происходит в результате взаимодействия магнитных полей постоянных магнитов. Так как магниты ориентированы друг относительно друга одноименными полюсами, магнит контактной группы 4 сохраняет максимально возможное расстояние по отношению к магниту 5, чем достигается релейность его перемещения, а следовательно, и переключения контактов контактной группы.

### 1.4 Маркировка и пломбирование

Датчик имеет маркировку, выполненную на табличке по ГОСТ 12971-67.

Маркировка содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- обозначение датчика;
- порядковый номер;
- год выпуска и квартал изготовления.

На крышке взрывонепроницаемой оболочки 13 (приложение Б) нанесены предупредительная надпись "открывать, отключив от сети" и маркировка взрывозащиты IExdIICT5. Оболочка должна иметь маркировку IP54 и знак "X".

После подключения кабеля винт 10 (соответствует приложению Б), который контрит крышку 13, залить пломбировочной мастикой. Пломбирование производить после монтажа и после каждого периодического осмотра.

## **1.5 Упаковка**

Датчик после консервации упакован в транспортную тару.

Ящик и способ упаковывания обеспечивают сохранность датчика при транспортировании любым видом транспорта.

Во избежание оседания влаги на датчике распаковывание ящиков производить после того, как прибор нагревается до температуры окружающего воздуха.

Распаковывание производить в следующем порядке:

- осторожно открыть крышку ящика;
- освободить датчик от упаковочных материалов и провести наружный осмотр;
- проверить комплектность.

## **2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ**

### **2.1 Эксплуатационные ограничения**

2.1.1 Датчик не предназначен для работы с жидкостями, выпадающими в осадок и кристаллизующимися, а также агрессивными по отношению к материалу корпуса (12X18H10T; 10X17H13M2T ГОСТ 5632-72) и буйка (АГ-4В ГОСТ 20437-89 или прессованный силикатный фарфор подгрупп 111 ГОСТ 20419-83).

2.1.2 Максимальная температура поверхности датчика (кроме буйка) не должна превышать плюс 100<sup>0</sup>С (температурный класс Т5 ГОСТ Р 51330.0-99). Соблюдение данного теплового режима должно обеспечиваться размещением датчика.

2.1.3 Установленный на сосуд датчик должен удовлетворять требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" ПБ 03-576-03.

### **2.2 Обеспечение взрывозащищенности**

Взрывозащищенность датчика достигается за счет заключения электрических частей во взрывонепроницаемую оболочку и разделения полости контактной группы от полости кабельного ввода взрывонепроницаемой перегородкой.

Взрывонепроницаемая оболочка должна выдержать давление взрыва и исключить передачу взрыва во взрывоопасную среду. Прочность каждой

взрывонепроницаемой оболочки проверяется при ее изготовлении гидравлическим избыточным давлением 0,9 МПа (9 кгс/см<sup>2</sup>) в течение не менее 1 мин.

На чертеже средств взрывозащиты (приложение В) показаны сопряжения деталей, обеспечивающих целевую взрывозащиту. Эти сопряжения обозначены словами “Взрыв” с указанием допускаемых по ГОСТ Р 51330.1-99 параметров взрывозащиты: максимальной ширины и минимальной длины щели, шероховатости поверхностей прилегания, образующих взрывонепроницаемую щель, осевой длины резьбы резьбового взрывонепроницаемого соединения.

Взрывонепроницаемость перегородки между полостью кабельного ввода и контактной группы достигается путем заливки эпоксидным компаундом.

В залитом эпоксидном компаунде трещины, раковины, воздушные пузыри и отслоения деталей не допускаются. Свойства компаунда не должны изменяться в течение всего срока службы.

Взрывонепроницаемость ввода кабеля достигается путем уплотнения его эластичным резиновым кольцом, размеры которого приведены на чертеже средств взрывозащиты.

Винты и гайки, крепящие детали, а также токоведущие и заземляющие зажимы предохранены от самоотвинчивания применением пружинных шайб.

Крышка взрывонепроницаемой оболочки контрится винтом. На крышке имеется предупредительная надпись: “Открывать, отключив от сети”.

В датчике отсутствуют греющиеся элементы, в результате чего температура наружных частей оболочки при нормальных режимах работы датчика не превышает температуры окружающей среды.

Электростатическая безопасность обеспечивается в нормальных условиях эксплуатации отсутствием обдува оболочки пылевоздушными потоками, исключением заряжения путем трения, электростатической индукции или соприкосновения с заряженными телами.

### **2.3 Обеспечение взрывозащищенности при монтаже**

Монтаж и электрическое подключение датчика производить в строгом соответствии с действующими “ВСН 332-74 Инструкцией по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон”, “Правилами устройства электроустановок (ПУЭ)”, главой ЭШ-13 “Электроустановки взрывоопасных производств”, ПТЭ и ПТБ, а также настоящим РЭ.

Датчик устанавливать в технологической аппаратуре согласно указаниям в разделе “Назначение”. Прежде чем приступить к монтажу, датчик следует осмотреть. При этом следует обратить внимание на:

- целостность оболочки;
- наличие всех крепежных элементов (болтов, винтов, гаек и др.);
- наличие резинового кольца для уплотнения кабеля;
- наличие маркировки взрывозащиты;
- наличие предупредительной надписи “Открывать, отключив от сети”;
- наличие заземляющих и пломбировочных устройств;
- наличие монтажной документации.

При монтаже проверить состояние взрывозащиты поверхностей деталей,

подвергаемых разборке: механические повреждения не допускаются.

Электрическое подключение датчика осуществлять кабелем типа КНРБ4х1,5. Для подключения кабеля к датчику (приложение В) снять крышку 2, вывернуть штуцер 3, извлечь заглушку 5. Подготовить кабель, для чего на расстоянии 170 мм от конца кабеля поверх джутового покрова наложить бандаж из 2-3 витков стальной проволоки, затем освободить кабель от джутового покрова и оставить его для последующего наложения на броню. На расстоянии 50 мм от первого бандажа наложить второй бандаж и по его кромке удалить стальную броню, и на расстоянии 50 мм от края освободить провода от общей изоляции и оголить их.

После разделки кабеля ввести его внутрь корпуса, подключить провода к клеммам 11, затянуть штуцер 3 и закрепить планкой стальные ленты кабельной брони.

Уплотнение кабеля выполнить самым тщательным образом, так как от этого зависит взрывонепроницаемость вводного устройства.

Датчик заземлить как с помощью внутреннего заземляющего зажима, так и наружного, которые должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 21130- 75. При этом необходимо руководствоваться ПУЭ.

Броню кабеля заземлить внутренним заземлением. По окончании монтажа проверить средства электрической защиты: величина сопротивления изоляции должна быть не менее 20 МОм; сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединяется датчик, должно быть не более 4 Ом.

После окончания всех работ по монтажу установить крышку 2, при этом обратить внимание на завинчивание резьбы на всю длину и плотное прилегание крышки к корпусу.

Произвести контрольку крышки 2 с корпусом 1 винтом 9, повернув крышку так, чтобы винт попал в углубление в корпусе. Произвести пломбирование винта 9 (приложение В).

#### **2.4 Порядок установки**

Датчик монтировать в положении, указанном в приложении Г. Место установки датчика должно обеспечивать удобные условия для обслуживания.

Датчик установить на технологической емкости с непосредственным погружением буйка в жидкость.

Бук датчика располагается внутри выносной вспомогательной камеры, соединенной с технологической емкостью по принципу сообщающихся сосудов.

Датчик можно установить в стакан и крепить к технологической емкости при помощи шпилек и фланца.

Бук вместе с тросом, а в бестросовом варианте - бук вместе с пластиной отсоединить от датчика и крепить его изнутри технологической емкости после монтажа датчика. При этом необходимо следить, чтобы не изменилось крепление буйка, так как это может привести к изменению настройки.

Ось крепления датчика должна находиться выше контролируемого уровня на 0,35-1,0м. В бестросовом варианте ось крепления датчика должна находиться выше контролируемого уровня на 0,024 м.

Герметичность места соединения датчика с технологической емкостью

обеспечивается прокладкой, входящей в комплект датчика.

Для проверки герметичности и прочности датчик, в зависимости от исполнения, испытать рабочим давлением контролируемой среды.

Работоспособность датчика зависит от правильной установки его. Перекос датчика может явиться причиной неустойчивой работы и вызвать несрабатывание датчика. Во избежание перекоса датчика необходимо, чтобы риска на корпусе была направлена строго по вертикали вверх, а сам датчик располагался горизонтально.

## **2.5 Подготовка к работе**

Датчик выпускается настроенным таким образом, что при повышении уровня жидкости он срабатывает на расстоянии  $(350+10)$  мм от горизонтальной оси прибора, а дифференциал равен  $(120_{-30})$  мм. Буюк раздвинут на две части, при этом точка срабатывания при повышении уровня жидкости находится на верхней части буйка, при понижении - на нижней.

В бестросовом варианте датчик выпускается настроенным таким образом, что при повышении уровня жидкости он срабатывает на расстоянии  $(24\pm 3)$  мм от горизонтальной оси прибора, а дифференциал равен  $(24\pm 3)$  мм, при этом точка срабатывания при повышении уровня жидкости находится на верхней части буйков, при понижении - на нижней.

Изменение расстояния между частями буйка вызывает пропорциональное изменение дифференциала. При каждом снятии буйка датчик подлежит поднастройке.

Вся подготовка датчика к работе сводится к перемещению частей буйка вдоль троса и закреплению их в необходимом положении, кроме бестросового варианта.

Датчик поставляется настроенным на среднюю плотность жидкости в диапазоне. Поэтому перед установкой датчика в технологическую емкость необходимо проверить точки срабатывания на реальной жидкости. Это можно сделать, поместив буюк в сосуд с жидкостью и изменяя уровень жидкости относительно буйка.

Датчик поставляется с тросом длиной 3,5 м.

После закрепления буйка в нужном положении лишнюю часть троса можно обрезать.

После монтажа и электрического подключения датчика необходимо убедиться в его работоспособности. Для этого, изменяя уровень жидкости в технологической емкости (если это возможно), проверить точки срабатывания датчика. Если это невозможно, проверить работоспособность датчика, перемещая буюк.

Примечание - Датчик может быть использован как позиционный электрический регулятор с регулируемой зоной возврата, если его контакты будут включены в цепь исполнительного механизма.

## **2.6 Регулирование и настройка**

В настоящем разделе даются указания по настройке и проверке датчика в



случае его ремонта или перенастройки на жидкость с другой плотностью. Настройка зависит от многих факторов (расстояние между магнитами, жесткости пружин, расположения опоры на трубе и буйка на оси-винте, магнитного поля магнита) строго индивидуальных для каждого датчика.

Перемещение буйка 8 (приложение Б) вдоль оси-винта вызывает перемещение точек срабатывания вдоль буйка. При перемещении буйка к концу оси-винта, точки срабатывания сдвигаются на буйке вверх. При перемещении буйка к магниту 5 точки срабатывания сдвигаются на буйке вниз. Перемещение опоры 18 вдоль трубы также ведет к перемещению точек на буйке и изменению дифференциала. Увеличение расстояния между опорой и корпусом ведет к увеличению дифференциала и одновременно вызывает перемещение точек срабатывания на буйке вверх.

Перемещение точек вдоль буйка можно достичь, уменьшая или увеличивая массу буйка. Настройку датчика необходимо вести на специальном стенде, позволяющем изменять уровень жидкости со скоростью не более 0,5 м/мин.

Датчик установить на стенде, а к клеммам подключить сигнальные лампочки. Настройку вести в следующей последовательности. Сомкнуть буюк, убрав планку 17. Установите опору 18 на расстоянии 30 мм от корпуса, буюк укрепите приблизительно посередине оси-винта 6. После этого проверить положение точек срабатывания на буйке. Если расстояние между точками срабатывания меньше 60 или больше 90 мм, то, перемещая опору 18 вдоль трубы, найти такое положение опоры, при котором расстояние между точками срабатывания находится в интервале 60-90 мм. Но при этом следить, чтобы опора не располагалась дальше 60 мм от корпуса.

После этого, перемещая буюк вдоль оси-винта 6, отрегулировать работу датчика так, чтобы точка срабатывания находилась на расстоянии 30 мм от верхнего края буйка. Это даст гарантию надежной работы датчика. Расстояние между точками срабатывания разделите приблизительно пополам и установите в этом месте планку 17. Перемещая части буйка вдоль троса, закрепите их в необходимом положении.

Настройка датчика бестросового варианта.

Датчик установить на стенде, а к клеммам подключить сигнальные лампочки. Настройку вести в следующей последовательности. Установить опору 18 на расстоянии 30 мм от корпуса и проверить положение точек срабатывания на буйке меньше 21 мм или больше 50 мм от оси датчика, то, перемещая опору 18 вдоль трубы найти такое положение опоры, при котором расстояние между точками срабатывания находится в интервале 21-51 мм. Но при этом следить, чтобы опора поз. 18 не располагалась дальше 50 мм от корпуса.

## 2.7 Действия в экстремальных условиях

В случае возникновения аварийной ситуации следует выполнять:

- отключение датчика от источника питания;
- отсоединение концов питающей линии и другие мероприятия, обеспечивающие невозможность ошибочной подачи напряжения к месту работы;
- наложение/восстановление заземлений;
- ограждение рабочего места и установка предписывающих знаков

безопасности.

В случае возникновения пожара немедленно вызвать пожарную команду и одновременно приступить к ликвидации пожара имеющимися силами и средствами.

#### 2.8 Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Вероятная причина неисправности	Метод устранения
Уровень жидкости превышает заданное значение, а датчик не сработал	Засорение зазора между магните держателем и	Прочистить зазор.
	Увеличение массы буйка. Перекос датчика при	Очистить буюк. Устранить перекос.
Уровень жидкости уменьшился, а датчик не сработал	Засорение зазора между магните держателем и	Прочистить зазор.
	Ослабло крепление буйков.	Закрепить буйки.
	Обрыв буйка.	Устранить обрыв.

### 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прием датчиков в эксплуатацию после его монтажа, организация эксплуатации, выполнение мероприятий по технике безопасности и ремонт должны производиться в полном соответствии с главой ЭШ-13 “Электроустановки взрывоопасных производств” ПТЭ и ПТБ и ГОСТ Р 51330.18-99.

Датчики являются восстанавливаемыми, неремонтируемыми однофункциональными изделиями. Капитальному и среднему ремонту не подлежат. Восстановление датчиков осуществляется при текущем ремонте путем замены вышедших из строя отдельных узлов и деталей.

Эксплуатация датчика должна осуществляться таким образом, чтобы соблюдались все требования и параметры, указанные в разделе “Обеспечение взрывозащищенности”.

В процессе эксплуатации необходимо периодически, но не реже двух раз в месяц проверять:

- целостность взрывонепроницаемой оболочки, отсутствие на ней трещин и других повреждений;
- качество поверхностей и величину зазоров, обеспечивающих взрывозащиту (механические повреждения на взрывозащищенных поверхностях не допускаются);
- качество заземления;
- герметичность уплотнения и прочность закрепления кабеля;
- срабатывание датчика;
- целостность пломбы на крышке;
- наличие маркировок взрывозащиты и предупредительных надписей.

Эксплуатация датчика с поврежденными деталями и другими неисправностями категорически запрещается.

Через 2000 часов эксплуатации рекомендуется производить регламентные работы:

- осмотр и очистку буйка;

- осмотр и замену (при необходимости) монтажной прокладки между корпусом датчика и технологической емкостью;
- осмотр и очистку (при необходимости) взрывозащищенных поверхностей;
- проверку контактной группы (при необходимости - промывку).

Во время регламентных работ необходимо обращать особое внимание на состояние резинового кольца уплотнительного и изоляции питающих проводов. Кольцо уплотнительное и изоляция должны быть эластичными. При потере эластичности и наличии трещин кольцо уплотнительное следует заменить новым, кабель разделить вновь.

### 3.1 Текущий ремонт

Ремонт датчика должен производиться в соответствии с ГОСТ Р 51330.18-99 "Электрооборудование взрывозащищенное" и требований ПБ 03-585-03. Материалы, применяемые при выполнении ремонта, объем и методы контроля должны отвечать требованиям ПБ 03-585-03.

Отремонтированные датчики допускаются к эксплуатации, если показатели технических характеристик и показатели надежности соответствуют паспортным данным Са2.329.010ПС.

Сведения о ремонте регистрируются в таблице 2.

Таблица 2

Описание последствий отказов и повреждений	Возможные причины	Указания по установлению последствий отказов и повреждений сборочной	Указания по устранению последствий отказов и повреждений.

### 3.2 Меры безопасности

Открывать крышку следует только после отключения питания.

Для обеспечения безопасной эксплуатации датчика предприятием, эксплуатирующем датчик, должна быть разработана инструкция по технике безопасности. Инструкция должна быть вывешена у рабочего места оператора.

Все виды технического обслуживания, ремонта и монтажа, связанные с устранением обрыва провода и т.д. следует производить только при отключенном от сети кабеле питания, отсоединенном заземлении.

Запрещается установка и эксплуатация датчика в объектах контроля, где по условиям работы могут создаваться давления, превышающие предельно допустимые значения для данной модификации датчика.

### 3.3 Консервация

Датчик должен быть законсервирован в соответствии с ГОСТ 9.014-78 (группа III-1, вариант защиты ВЗ-1, категория хранения 2, вариант упаковки ВУ-1)

## **4. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ**

4.1 Условия хранения - по группе 2 ГОСТ 15150-69.

Условия транспортирования группа 5 ГОСТ 15150-69. Срок пребывания датчиков в условиях транспортирования не более 3 месяцев.

4.2 Датчик в упаковке может транспортироваться любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и непосредственного попадания влаги.

Срок хранения в упаковке предприятия-изготовителя 12 месяцев с момента отгрузки датчиков перед предприятием-изготовителем.

## **5. УТИЛИЗАЦИЯ**



Датчики ДУЖЭ-200М в своем составе не содержат материалов, которые опасны для окружающей среды и здоровья человека, поэтому в специальных технологиях утилизации прибор не нуждается.

Утилизации подвергаются приборы:



- вышедшие из строя;
- отработавшие срок эксплуатации.

Приложение А  
(обязательное)

Габаритные и установочные размеры ДУЖЭ-200М



Бестросовый вариант




Приложение

Б


(справочное)

Датчик-реле уровня жидкости электрический ДУЖЭ-200М

Общий вид



Бестросовый вариант



- 1 - корпус
- 2 - пружина
- 3 - преобразователь
- 4 - контактная группа
- 5 - магнит
- 6 - ось-винт
- 7 - гайка
- 8 - буюк
- 9 - промежуточная втулка
- 10 - винт
- 11 - фланец
- 12 - винт-земля
- 13 - крышка
- 14 - штуцер
- 15 - клеммы
- 16 - магнитодержатель с магнитом контактной группы
- 17 - планка
- 18 - опора
- 19 - пластина

Приложение В (обязательное)  
Чертеж средств взрывозащиты датчика-реле уровня жидкости ДУЖЭ-200М








Схема электрическая соединений



Крышка поз.2 не показана




- 1 - корпус; 2 - крышка; 3 -штуцер; 4 - контактная группа;
- 5 - заглушка; 6 - кольца; 7 - кольцо; 8 - планка фирменная;
- 9 - винт; 10 - гайка; 11 - клеммы

А - полость кабельного ввода  
Б - полость контактной группы

1. Размеры для справок. При ремонте контроль обязателен.
2. Свободный объем полости А - 0,2л, полости Б - 0,04л.
3. На поверхностях обозначенных "Взрыв", не должно быть рисок, раковин, сколов и других повреждений.
4. Резьбовое взрывонепроницаемое соединение должно иметь 5 полных непрерывных неповрежденных витков.
5. В залитой клеевой массе трещины, раковины, воздушные пузыри и отслоения деталей не допускаются.

Приложение Г  
(рекомендуемое)

Схема внутреннего монтажа



- 1 - Фланец Ca8.230.023
- 2-Стакан Ca8.210.081\*\*
- 3 - Шпилька M20x 100.58.019(029) ГОСТ 22043-76
- 4 - Гайка M20.6H.5.019(029) ГОСТ 5915-70
- 5 - Шайба 20.65Г.019(029) ГОСТ 6402-70
- 6 - Прокладка Ca8.600.027(Ca8.600.027-01)\*\*\*

\* Размеры, настроенные на предприятии-изготовителе.

\*\* Материал согласно карте заказа.


\*\*\* Исполнение прокладки зависит от заказанного исполнения ДУЖЭ-200М.

Детали поз.2, 3, 4, 5 - в основной комплект поставки не входят.  
Они могут поставляться по отдельному заказу-наряду.



Приложение Г (продолжение)

Схема внутреннего монтажа Бестросовый вариант



- 1 - Фланец Са8.230.023  
2 - Стакан Са8.210.081\*\*  
3 - Шпилька М20х100.58.019(029) ГОСТ 22043-76  
4 - Гайка М20.6Н.5.019(029) ГОСТ 5915-70  
5 - Шайба 20.65Г.019(029) ГОСТ 6402-70  
6 - Прокладка Са8.600.027(Са8.600.027-01)\*\*\*

\*\* *Материал согласно карте заказа.*

\*\*\* *Исполнение прокладки зависит от заказанного исполнения ДУЖЭ-200М.*

Детали поз.2, 3, 4, 5 - в основной комплект поставки не входят.  
Они могут поставляться по отдельному заказу-наряду.

## Лист регистрации изменений

Изм	Номера листов(страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132; Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89;  
 Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70;  
 Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15;  
 Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12  
 Единый адрес: [srp@nt-rt.ru](mailto:srp@nt-rt.ru)