

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132; Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89;
Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70;
Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15;
Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: srp@nt-rt.ru

www.staroruspribor.nt-rt.ru

ГОРЕЛКА БЛОЧНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ

ГБЛ «КОМБИ»

Руководство по эксплуатации

Ca2.988.000 РЭ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132; Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89;
Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70;
Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15;
Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: srp@nt-rt.ru

Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем - руководство) предназначено для ознакомления с автоматической блочной комбинированной горелкой ГБЛ "КОМБИ" (в дальнейшем – "горелка"). Руководство содержит описание и принцип действия, технические данные, важные указания и другие сведения, необходимые для правильного использования по назначению горелок ГБЛ-0,7 «КОМБИ» и ГБЛ-1,2 «КОМБИ».

Изложенные в данном документе положения являются обязательными для выполнения на всех стадиях хранения, монтажа и эксплуатации горелки. При работе с горелкой необходимо также руководствоваться прилагаемыми чертежами, схемами и технической документацией на приборы и устройства, комплектующие горелку.

Горелка выполнена в блочном исполнении – узел огневой и дутьевой вентилятор представляют собой единый блок. Автоматика управления находится на стойке комплекта автоматизации.

К монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию горелки допускаются лица, изучившие настоящее руководство, прошедшие проверку знаний и имеющие разрешение на проведение соответствующих работ.

Изготовитель сохраняет за собой право без предварительного уведомления потребителя вносить в конструкцию изменения, направленные на улучшение изделия, не влияющие на основные эксплуатационные характеристики горелки.

За повреждения, возникшие в результате неквалифицированного обращения с горелкой силами покупателя или третьих лиц, включая установку деталей постороннего происхождения, завод-изготовитель ответственности не несёт.

Горелка соответствует ТУ3696-083-00225555-2008 и обязательным требованиям государственных стандартов.

1. Описание устройства и работы горелки

1.1 Назначение

1.1.1 Горелка предназначена для экономичного и безопасного сжигания природного газа ГОСТ 5542, дизельного топлива по ГОСТ 305-82 или печного бытового топлива ТУ 38101656-87. Переход с одного вида топлива на другой производится без демонтажа горелки.

Горелка может применяться в составе отопительных котлов номинальной тепловой мощностью до 0,63 МВт (ГБЛ-0,7 «КОМБИ») и до 1,0 МВт (ГБЛ-1,2 «КОМБИ»), работающих с избыточным давлением в камере сгорания или с уравновешенной тягой, а также в других теплоагрегатах по согласованию с изготовителем.

1.1.2 Эксплуатация горелки может осуществляться без постоянного присутствия обслуживающего персонала в зоне работы оборудования.

1.1.3 Горелка предназначена для работы в следующих условиях:
– температура окружающего воздуха +5...+40° С;

- относительная влажность 30...80%;
- вибрация с частотой 5...25 Гц и амплитудой до 0,1 мм;
- атмосферное давление 84...106,7 Па (630...800 мм рт. ст.);
- помещение – закрытое капитальное, без резких изменений температуры, не взрывоопасное и не содержащее в воздухе примесей агрессивных веществ;
- низшая теплота сгорания газа – не менее 33 МДж/м³ (7900 ккал/м³);
- горелка предназначена для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. Вид климатического исполнения и категория размещения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150;

1.1.4. Не допускается эксплуатация горелки в помещениях с сильным пылеобразованием и высоким содержанием влаги в воздухе;

1.1.5 Горелка предназначена для работы в реверсивных или прямоходовых камерах сгорания жаротрубных или водотрубных котлов. Необходимые минимальные размеры камер сгорания приведены в таблице 1.

Таблица 1

Горелка	Реверсивные котлы		Прямоходовые 3-х ходовые котлы	
	Диаметр, мм	Длина, мм	Диаметр, мм	Длина жаровой трубы, мм
ГБЛ-0,7 «КОМБИ»	690	1400	600	1600
ГБЛ-1,2 «КОМБИ»	800	1650	600	1850

Примечание: длина камеры сгорания для трехходовых котлов – расстояние от выходного сечения пламенной трубы горелки до начала поворотной камеры.

1.2 Технические характеристики

Основные параметры и характеристики горелки ГБЛ-0,7 «КОМБИ» приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование параметра	Величина	
	При работе на природном газе	При работе на жидкое топливо
Номинальная тепловая мощность, МВт	0,7	
Присоединительное давление топлива, кПа	5	≤ 40
Минимальная тепловая мощность, МВт, не более	0,19	0,31
Давление воздуха для горения перед горелкой, кПа:		
-на минимальной мощности	0,25	0,15
-на номинальной мощности	1,55	1,2
Давление газа перед горелкой, кПа:		
-на минимальной мощности	0,18	-
-на номинальной мощности	1,35	-
Номинальный расход газа (при $Q_n^c = 8000$ ккал/м ³ и $t_g = 20^\circ\text{C}$), м ³ /ч	75,6	-
Давление жидкого топлива, МПа	-	1,8...2,0

Номинальный расход жидкого топлива, кг/ч	-	58,8
Регулирование тепловой мощности	25...100%	40%, 100%
Противодавление в камере сгорания котла*, Па, не более	300	
Температура воздуха перед горелкой, °С, не более	40	
Коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности**, не более	1,15	1,20
Содержание оксида углерода CO в сухих неразбавленных продуктах сгорания (при $\alpha = 1,0$) в диапазоне рабочего регулирования, мг/м ³ , не более	130	
Содержание оксидов азота в сухих неразбавленных продуктах сгорания в пересчете на NO ₂ (при $\alpha = 1,0$), при номинальной тепловой мощности, мг/м ³ , не более	120	250
Потери тепла от химической неполноты сгорания в диапазоне рабочего регулирования, %, не более	0,4	0,5
Время защитного отключения подачи топлива при розжиге горелки, с, не более	3	5
Время защитного отключения подачи топлива при погасании пламени горелки, с, не более	2	2
Номинальное напряжение питания***, (50 Гц), В	220/380	
Потребляемая мощность, кВт·А, не более	1,5	
Эквивалентный уровень звука, дБА, не более	80	
Габаритные размеры горелки (без автоматики управления и арматурной группы)****, мм, не более:		
- длина	1030	
- ширина	860	
- высота	445	
Масса горелки, кг, не более	80	
Масса арматурной группы, кг, не более		
Са6.617.074	35	
Са6.617.074-01	40	
Масса стойки комплекта автоматизации, кг, не более	50	

Основные параметры и характеристики горелки ГБЛ-1,2 «КОМБИ» приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование параметра	Величина
------------------------	----------

	При работе на природном газе	При работе на жидкокомпактном топливе
Номинальная тепловая мощность, МВт	1,2	
Присоединительное давление газа, кПа	20...40	-
Минимальная тепловая мощность, МВт, не более	0,33	0,42
Давление воздуха для горения перед горелкой, кПа:		
-на минимальной мощности	0,17	0,15
-на номинальной мощности	1,5	1,4
Давление газа перед горелкой, кПа:		
-на минимальной мощности	0,6	-
-на номинальной мощности	7,5	-
Номинальный расход газа (при $Q_n^c = 8000 \text{ ккал}/\text{м}^3$ и $t_g = 20^\circ\text{C}$), $\text{м}^3/\text{ч}$	130	-
Давление жидкого топлива, МПа	-	1,4...1,8
Номинальный расход жидкого топлива, кг/ч	-	100
Регулирование тепловой мощности	25...100%	35%, 70%, 100%
Противодавление в камере сгорания котла*, Па, не более	500	
Температура воздуха перед горелкой, $^\circ\text{C}$, не более	40	
Коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности**, не более	1,15	1,20
Содержание оксида углерода CO в сухих неразбавленных продуктах сгорания (при $\alpha = 1,0$) в диапазоне рабочего регулирования, мг/м ³ , не более		130
Содержание оксидов азота в сухих неразбавленных продуктах сгорания в пересчете на NO ₂ (при $\alpha = 1,0$), при номинальной тепловой мощности, мг/м ³ , не более	120	250
Потери тепла от химической неполноты сгорания в диапазоне рабочего регулирования, %, не более	0,4	0,5
Время защитного отключения подачи топлива при розжиге горелки, с, не более	3	5
Время защитного отключения подачи топлива при погасании пламени горелки, с, не более	2	2
Номинальное напряжение питания***, (50 Гц), В	220/380	
Потребляемая мощность, кВт·А, не более	3,0	
Эквивалентный уровень звука, дБА, не более	80	
Габаритные размеры горелки (без автоматики управления и арматурной группы)***, мм, не более:		
- длина	1220	
- ширина	910	
- высота	510	
Масса горелки, кг, не более	100	

Масса арматурной группы, кг, не более Са6.617.074 Са6.617.074-01	35 40
Масса стойки комплекта автоматизации, кг, не более	50

Примечание:

Допускаются отклонения от +15% до -15% в показаниях величин давления газа и воздуха перед горелкой, связанные с отклонениями теплотворной способности газа, температуры газа и воздуха перед горелкой в пределах допускаемого отклонения номинальной мощности горелки.

*Мощность горелки в зависимости от сопротивления топочной камеры приведена в приложении Ж.

**Допускаемое увеличение коэффициента избытка воздуха в диапазоне рабочего регулирования тепловой мощности горелки не более 0,2.

***Работоспособность автоматики горелки обеспечивается при отклонениях питающего напряжения электрического тока от плюс 10% до минус 15% номинального.

****Габаритные и присоединительные размеры горелки указаны в приложении А, габаритные и присоединительные размеры газовой арматурной группы приведены в приложении Б, габаритные размеры стойки комплекта автоматизации приведены в приложении В.

1.3 Состав горелки

Горелка состоит из следующих основных элементов: огневого узла, узла подачи воздуха, арматурной группы, автоматики управления. Два узла – огневой и подачи воздуха объединены в единый горелочный блок. Газовая арматурная группа представляет собой отдельный узел. Автоматика управления находится на стойке комплекта автоматизации – рядом с горелкой.

Конструктивная схема горелки представлена в приложении А. Общий вид, габаритные и присоединительные размеры представлены в приложении Б. Общий вид, габаритные и установочные размеры представлены в приложении В.

1.4 Работа горелки

1.4.1 Работа горелки на природном газе

Горелка при работе на природном газе обеспечивает модулированное регулирование тепловой мощности. Повышение или понижение тепловой мощности осуществляется в автоматическом режиме регулятором производительности контроллера по сигналу от датчика температуры теплоносителя. Контроллер при этом выдаёт соответствующую команду сервоприводам газовой и воздушной заслонок.

При проведении пуско-наладочных работ авторизованным специалистом с клавиатуры контроллера горелка переводится в режим ручного управления. Порядок проведения режимной наладки представлен в приложении Е.

Работает горелка в следующем порядке. Природный газ с заданным присоединительным давлением подаётся в газовую арматурную группу горелки. По команде от контроллера выполняется проверка герметичности автоматических клапанов, выполняется предпусковая вентиляция топки котла и газоходов. После окончания цикла вентиляции газовая и воздушные заслонки устанавливаются в положение пусковой мощности, включается электроискровое запальняющее устройство, открываются автоматические клапана №1 и №2 и газ через распределитель газа поступает в воздушный поток, создаваемый дутьевым вентилятором. Частиично подготовленная топливная смесь поджигается электроискровым запальняющим устройством. В этот момент устройством контроля пламени фиксируется наличие факела горелки и контроллером выдаётся разрешающая команда на продолжение алгоритма работы – газовая и воздушная заслонки устанавливаются при этом в положение минимальной мощности (возможно совмещение пусковой и минимальной мощности) и выполняется цикл прогрева котла. После прогрева котла контроллером выдаётся команда на перевод горелки в режим автоматического регулирования.

В режиме регулирования изменение тепловой мощности горелки происходит путём изменения подачи газа и воздуха по ПИД-закону (пропорционально-интегрально-дифференциальное регулирование). Один регулятор, который управляет газовой заслонкой с сервоприводом, обеспечивает широкий диапазон регулирования расхода газа и точную настройку заданного значения производительности по газу. Второй регулятор, который управляет воздушной заслонкой с сервоприводом, практически одновременно за газовым регулятором обеспечивает заданное соотношение газ/воздух, регулируя расход воздуха, пропорционально расходу газа.

При избытке тепла на минимальной мощности происходит автоматический перевод горелки в режим "горячего резерва", а при появлении потребности в тепле происходит автоматический пуск горелки. Нахождение котла в режиме "горячего резерва" сопровождается соответствующей надписью на дисплее контроллера.

При недопустимом отклонении какого либо параметра происходит аварийный останов горелки, сопровождающийся соответствующей надписью на дисплее контроллера. Повторный запуск при этом осуществляется оператором после восстановления заданного значения контролируемого параметра.

Остановка горелки осуществляется нажатием кнопки "Стоп" на клавиатуре контроллера. При этом автоматические запорные клапаны закрываются, подача газа в горелку прекращается, клапан утечки открывается и происходит продувка камеры горения и дымоходов воздухом от дутьевого вентилятора горелки. После выключения вентилятора воздушные заслонки автоматически устанавливаются в закрытое положение.

Горелка оснащена системой автоматики управления и выполняет:

- автоматический пуск в соответствии с заданным алгоритмом;

- модулированное регулирование тепловой мощности котла в заданном диапазоне;
- аварийное отключение горелки с подачей звукового и светового сигнала при недопустимом отклонении любого из контролируемых параметров;
- поддержание заданного коэффициента избытка воздуха во всём диапазоне регулирования тепловой мощности при помощи независимых приводов на воздушной и газовой заслонках (управляющий параметр – давление газа);
- перевод котла в режим "горячего резерва" при избытке тепловой мощности в режиме "малое горение";
- функционирование от общекотельной автоматики и управление с диспетчерского пункта.

Система автоматики управления горелки (включая приборы и устройства, предназначенные для установки на котле) **во время пуска** выполняет защитное отключение горелки в следующих случаях:

- при отсутствии электроэнергии;
- при понижении или повышении давления газа за основным запорным органом горелки (перед автоматическими клапанами);
- при недопустимом отклонении контролируемых параметров котла;
- при не розжиге горелки;
- при отключении дутьевого вентилятора горелки;
- при не герметичности автоматических запорных клапанов.

Система автоматики управления (включая приборы и устройства, предназначенные для установки на котле) **во время работы** выполняет защитное отключение горелки в следующих случаях:

- при прекращении подачи электроэнергии;
- при погасании пламени горелки;
- при недопустимом понижении давления воздуха перед головкой горелки;
- при понижении или повышении давления газа за основным запорным органом горелки (перед автоматическими клапанами);
- при недопустимом отклонении контролируемых параметров котла;
- при отключении дутьевого вентилятора горелки;

1.4.2 Работа горелки на лёгком жидкок топливе

Горелка при работе на лёгком жидкок топливе обеспечивает ступенчатое регулирование тепловой мощности в заданном диапазоне номинальной тепловой мощности. Повышение или понижение тепловой мощности (переход с одной ступени на другую) осуществляется в автоматическом режиме регулятором производительности контроллера по сигналу от датчика температуры теплоносителя. Контроллер при этом выдаёт соответствующую команду сервоприводу воздушной заслонки и топливным клапанам.

При проведении пуско-наладочных работ авторизованным специалистом горелка с клавиатуры контроллера переводится в режим ручного управления.

Работает горелка в следующем порядке. При нажатии кнопки «Пуск» с клавиатуры контроллера происходит запуск электродвигателя вентилятора горелки и включение привода топливного насоса горелки. Жидкое топливо под действием разрежения создаваемого насосом горелки поступает в фильтр и во впускной патрубок горелки. Топливо под давлением подается в участок трубопровода между насосом и блоком клапанов, а излишки топлива через дроссельный клапан насоса возвращаются в обратную линию системы топливоподачи.

ВНИМАНИЕ! Перед пуском горелки полости топливного насоса горелки необходимо заполнить топливом.

По команде от контроллера выполняется предпусковая вентиляция топки котла и газоходов, воздушные заслонки устанавливаются в положение пусковой (минимальной) мощности, включается электроискровое запальное устройство, открывается автоматический топливный клапан №1 и жидкое топливо через форсунку №1 блока форсунок огневого узла горелки поступает в воздушный поток в распыленном виде. Частично подготовленная топливная смесь поджигается электроискровым запальным устройством. В этот момент устройством контроля пламени фиксируется наличие факела горелки и контроллером выдается разрешающая команда на продолжение алгоритма работы. После заданного периода прогрева котла контроллером выдается команда на перевод горелки в режим автоматического регулирования.

Регулирование тепловой мощности горелки происходит ступенчато поочередным включением (или выключением) в работу клапанов в зависимости от температуры воды или давления пара.

При избытке тепла на минимальной мощности происходит автоматический перевод горелки в режим "горячего резерва", а при появлении потребности в тепле происходит автоматический пуск горелки. Нахождение котла в режиме "горячего резерва" сопровождается соответствующей надписью на дисплее контроллера.

При достижении предельного значения контролируемого параметра теплоносителя происходит аварийный останов горелки, сопровождающийся соответствующей надписью на дисплее контроллера. Повторный запуск при этом осуществляется оператором после восстановления допустимого значения контролируемого параметра.

Останов горелки осуществляется нажатием кнопки "Стоп" на клавиатуре контроллера. При этом автоматические топливные клапаны закрываются, подача жидкого топлива в горелку прекращается, происходит продувка камеры горения и дымоходов воздухом от дутьевого вентилятора горелки.

После выключения вентилятора горелки воздушные заслонки автоматически устанавливаются в закрытое положение.

Горелка оснащена системой автоматики управления и выполняет:

- пуск в автоматическом режиме с предварительной продувкой камеры горения и дымоходов;
- подачу и розжиг жидкого топлива;

- аварийное отключение горелки с подачей звукового и светового сигнала при недопустимом отклонении любого из контролируемых параметров;
- поддержание соотношения "топливо/воздух" на всех ступенях регулирования тепловой мощности;
- перевод котла в режим "горячего резерва";
- функционирование от общекотельной автоматики.

Система автоматики управления горелки (включая приборы и устройства, предназначенные для установки на котле) **во время пуска** выполняет защитное отключение горелки в следующих случаях:

- при отсутствии электроэнергии;
- при понижении на 30% от номинального значения давления жидкого топлива перед автоматическими клапанами;
- при недопустимом отклонении контролируемых параметров котла;
- при отключении дутьевого вентилятора горелки;

Система автоматики управления (включая приборы и устройства, предназначенные для установки на котле) **во время работы** выполняет защитное отключение горелки в следующих случаях:

- при прекращении подачи электроэнергии;
- при погасании пламени горелки;
- при недопустимом понижении давления воздуха перед головкой горелки;
- при понижении на 30% от номинального значения давления жидкого топлива перед автоматическими клапанами;
- при недопустимом отклонении контролируемых параметров котла;
- при отключении дутьевого вентилятора горелки.

Внимание! Переход с одного вида топлива на другой осуществляется после останова котла!

1.5 Маркировка, пломбирование и упаковка

Горелка имеет маркировку, выполненную по ГОСТ 12 969-67 и содержащую:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение типоразмера;
- номинальную тепловую мощность;
- степень электрозащиты;
- потребляемый ток или потребляемая электрическая мощность;
- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- обозначение технических условий;
- год выпуска.

На транспортную тару нанесена надпись, содержащая:

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение изделия;
- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- год и месяц выпуска.

Пломбирование горелки или её отдельных частей при эксплуатации не требуется.

Горелка законсервирована и упакована в тару, обеспечивающую её сохранность при транспортировании.

Вместе с горелкой в транспортную тару вложена эксплуатационная документация на горелку.

2. Использование по назначению

Внимание! Использование горелки на объекте производится в соответствии с утверждённой в установленном порядке проектной документацией.

2.1 Эксплуатационные ограничения

Не допускается:

- сжигание в горелке газов или жидкого топлива, отличных от тех, которые указаны в настоящем руководстве;
- эксплуатация горелки неквалифицированным персоналом;
- эксплуатация горелки без заземления;
- эксплуатация горелки при неисправной автоматике;
- внесение изменений в конструкцию и комплектность горелки без согласования с изготовителем.

2.2 Подготовка горелки к использованию и использование. Монтаж

2.2.1 После распаковки подъём горелки производится за специальные строповые петли, расположенные на корпусе горелки.

2.2.2 Установить на шпильки амбразуры котла теплоизолирующую прокладку (в комплект поставки не входит). Закрепить фланец горелки на амбразуре котла. Внимательно следите за равномерной затяжкой фланца для сохранения параллельности их внутренних плоскостей. Эффективность системы фиксации требует умеренной затяжки гаек. При затяжке гаек поддерживайте корпус горелки приподнятым для обеспечения горизонтального положения.

2.2.3 При монтаже горелки необходимо учитывать требования, указанные в документации на котёл. При отсутствии таковых необходимо руководствоваться следующими требованиями:

- у котлов с реверсивными топками необходимо учитывать монтажную глубину выходного насадка горелки. Монтажная глубина выходного насадка – это расстояние от плоскости выходного сечения горелки до плоскости начала поворота дымовых газов в жаровые трубы. Монтажная глубина принимается 50...100 мм;

- для прямоходных топок котлов выступание выходного насадка горелки в топку рекомендуется принимать 20...30мм.

2.2.4 При установке горелки на футерованную амбразуру котла обязательно выполнять тепловую изоляцию тела выходного насадка горелки от амбразуры путём заполнения (набивки) кольцевого пространства асбестовым матом.

Внимание! Не допускается консольное крепление горелки на котле и нагружение арматурной группы газопроводом котельной. Необходимо использовать опорные стойки под арматурную группу.

2.2.5 После установки горелки на котёл произвести монтаж газовой арматурной группы.

2.2.6 Подключение электрических коммуникаций горелки следует вести согласно схеме электрической подключений (приложение Д).

Внимание! Электрическую часть горелки нельзя включать под напряжение в разобранном состоянии.

2.2.7 При подключении кабелей необходимо учитывать следующее:

- подключение выполняется при помощи специальных разъёмов – монтаж необходимо выполнять аккуратно, не допуская повреждения изоляции проводов, а также перегибов в местах ввода жгута в соединительный разъём;
- кабель должен образовывать достаточно большую петлю, чтобы можно было повернуть дверцу котла вместе с горелкой, не повредив при этом кабель.

2.3 Подключение и настройка горелки при работе на газе.

Перед установкой газовой арматурной группы на горелку необходимо удалить транспортные заглушки в присоединительных фланцах и обследовать внутренние полости на наличие посторонних предметов и повреждений.

Перед присоединением импульсных трубок запорную иглу в штуцерах отбора импульса давления необходимо вывернуть на 2-3 оборота.

После присоединения газовые линии должны быть проверены на герметичность рабочим давлением.

Внимание! Чтобы избежать повреждения устройств горелки, в газовую арматурную группу запрещается подавать давление газа выше допустимого.

2.3.1 Устройства подачи газа и воздуха, а также датчики-реле, входящие в состав горелки, настраиваются в соответствии с таблицей 4

Таблица 4

Параметр настройки (настраиваемый прибор)	Единица измерения	Величина	Место установки устройства
--	-------------------	----------	----------------------------

Заслонка воздушная (мин./макс.)	Град.	5/80	На горелке
Заслонка газовая	Град.	5/80	На горелке
Заслонки газовая/воздушная (пусковая мощность)	Град.	5/5	На горелке
Дифференциальный датчик-реле давления воздуха LGW50A4	кПа	1,0	На горелке
Датчик-реле давления «Dungs» LGW 1,5 A1 – разрежение низкое	кПа	0,15	За котлом
Датчик-реле давления ДРД-120 Б – давление газа перед автоматикой низкое	кПа	0,7Р _{пр.} *	На арматурной группе
Датчик-реле давления ДРД-400 – давление газа перед автоматикой высокое	кПа	1,2 Р _{пр.} *	На арматурной группе
Датчик-реле давления ДРД-120 Б – контроль герметичности	кПа	0,7Р _{пр.} *	На арматурной группе

Р_{пр.*} - присоединительное давление газа (применение регулятора давления в составе газовой арматурной группы даёт возможность использовать горелку для работы в определенном диапазоне присоединительного давления газа; в данном случае для определения уставок датчиков контроля понижения присоединительного давления и контроля герметичности необходимо принимать нижнее значение диапазона, для определения уставки датчика контроля повышения присоединительного давления необходимо принимать верхнее значение данного диапазона).

2.3.2 Настройка дифференциального датчика-реле давления воздуха.

Датчик-реле давления воздуха служит для контроля работы вентилятора. Датчик-реле размыкает электрическую цепь при уменьшении фактического значения давления воздуха по отношению к установленному заданному значению, в случае частичной или полной неработоспособности вентилятора, или в случае попадания в воздушный тракт горелки посторонних предметов, препятствующих нормальной работе вентилятора. Для установки заданного значения давления необходимо снять крышку с датчика и вращая регулировочное колёсико совместить числовое значение с указателем на корпусе. Для контроля величины уставки на корпусе датчика с внешней его стороны имеется импульсный штуцер с отверстием и игольчатым клапаном. Величина уставки устанавливается в соответствии с таблицей 3 следующим образом. В фазе предварительной продувки горелки измерить давление на измерительном патрубке датчика и измерить разрежение на измерительном патрубке. Сложить результаты измерений и установить на шкале 90% от вычисленного значения.

2.3.3 Настройка датчиков-реле давления газа.

Датчики-реле давления газа служат для контроля минимального и максимального давления газа на входе в арматурную группу горелки, а также для проверки герметичности клапанов. Датчик-реле размыкает электрическую цепь при уменьшении (увеличении) фактического значения давления газа на входе по отношению к установленному заданному значению (датчики понижения/повышения давления); датчик-реле давления размыкает/замыкает электрическую цепь при уменьшении/увеличении фактического значения давления газа между клапанами по отношению к установленному заданному значению (датчик проверки герметичности, см. алгоритм проверки герметичности газовых клапанов - Приложение Б п.Б.1 руководства по эксплуатации контроллера «СПЕКОН СК2»). Для установки заданного значения давления необходимо снять крышку с датчика и вращая регулировочное колёсико совместить числовое значение с указателем на корпусе. Для контроля величины уставки на корпусе датчика-реле с внешней стороны имеется импульсный штуцер с отверстием, закрытый игольчатым клапаном. Величина уставки датчиков устанавливается в соответствии с таблицей 4.

2.3.4 Настройка аналоговых датчиков и термометров сопротивления.

Настройка аналоговых датчиков и термометров сопротивления осуществляется путём занесения величин уставок (в соответствии с таблицей 5) в контроллер «СПЕКОН-СК2». В дальнейшем уставки будут контролироваться контроллером.

Таблица 5

Параметр настройки	Единица измерения	Величина		Место установки устройства
		ГБЛ-0,7	ГБЛ-1,2	
Преобразователь давления ЗОНД-10-ИД – давление газа перед головкой горелки низкое – давление газа перед головкой горелки высокое	кПа	0,15 1,5	0,3 8	На горелке
Преобразователь давления MLH025BGG20B – давление жидкого топлива низкое – давление жидкого топлива высокое	МПа	0,17 0,21	0,13 0,19	На горелке
Преобразователь давления ЗОНД-10-ИД – давление воздуха перед головкой горелки низкое	кПа	0,1	0,1	На горелке

Примечание: Занесение уставок аналоговых датчиков произведено на заводе изготовителе, их значения уточняются при проведении пуско-наладочных работ;

2.3.5 Указанные в табл. 4 и табл. 5 данные по настройке представляют собой заводские установки и относятся примерно к 80% номинальной мощности горелки. Эти данные являются ориентировочными и могут быть изменены в зависимости от особенностей топочной камеры, температуры и теплотворной способности газа, анализа уходящих газов и режима горения.

Изначально данные по настройке устанавливаются от нулевого положения. Нулевое положение означает:

- указатель положения оси газовой заслонки «0» – заслонка полностью закрыта;
- указатель положения воздушной заслонки «0» – заслонки полностью закрыты.

2.3.6 Кроме предусмотренных таблицей 5 настроек через контроллер «СПЕКОН-СК2» возможна установка уставок предупредительной сигнализации (приложение Е).

2.3.7 Настройка положения газовой и воздушной заслонок.

Настройка положения заслонок производится путём изменения местоположения индикаторов сервопривода газовой и упоров сервопривода воздушной заслонок.

Перестановка индикаторов, соответствующих положению микровыключателей сервопривода газовой заслонки и упоров сервопривода воздушной заслонки осуществляется вручную.

Газовая заслонка:

индикатор желтый – ограничение «низ»;

индикатор красный – ограничение «верх»;

индикатор синий – растопочное положение (сигнальный).

Воздушная заслонка:

упор нижний – ограничение «низ»;

упор верхний – ограничение «верх».

2.3.8 В контроллере «СПЕКОН-СК2» заведена заводская база данных. База данных представлена в приложении Е.

2.4 Проведение пуско-наладочных работ при работе на газе

2.4.1 Произвести подключение стойки комплекта автоматизации и горелки согласно схеме (см. приложение Д).

2.4.2 До включения электрического питания проверить правильность подключения сети 3×220 В.

2.4.3 Подать питание на горелку от распределительного щита котельной.

2.4.4 Установить переключатель «газ/жидкое топливо» в блоке БСЭ в положение "газ"

2.4.5 Войти в "режим наладчика" контроллера. Проверить правильность введения базы данных. При необходимости изменить базу данных и дополнить не-

достающими данными. Объем базы данных введенных в контроллер указан в приложении Е. На время пуско-наладочных работ допускается увеличить время т защиты по давлению газа в базе констант контроллера.

2.4.6 В основном меню контроллера задать вид топлива – "газ".

2.4.7 Войти в "режим ручного пуска котла" контроллера.

2.4.8 Проверить соответствие показаний аналоговых датчиков фактическому значению. Если есть несоответствие – проверить правильность подключения аналоговых датчиков.

2.4.9 Проверить работу регуляторов и исполнительных устройств в ручном режиме.

2.4.10 Провести пуск котла в ручном режиме.

2.4.11 На пусковой мощности провести проверку срабатывания защит.

2.4.12 Провести режимную наладку котла не менее чем в 5-ти точках при разных расходах газа от "малого горения" до "большого горения", устанавливая в ручном режиме значения давления воздуха и газа провести режимную наладку в каждой точке.

При увеличении производительности, сначала увеличивать давление воздуха, а затем газа, при уменьшении производительности сначала снижать давления газа, а затем воздуха.

Для более точной настройки проверить значения при понижении производительности.

2.4.13 Занести полученные данные в базу контроллера в подраздел "настройки РВзГ".

2.4.14 Перейти в раздел "котел" и перейти в автоматический режим работы котла.

2.4.15 Изменяя величину уставки РТпГ, проверить работу котла в автоматическом режиме. Уточнить коэффициенты регулирования по газу и воздуху с тем, чтобы не было перерегулирования и недорегулирования, и внести их в базу контроллера.

2.4.16 После окончания работ перевести котел в автоматический режим и выйти из режима наладчика.

2.5 Подготовка и пуск горелки при работе на газе

2.5.1 При подготовке к пуску необходимо:

- проверить состояние газопроводов котельной, газовой арматурной группы, приборов системы автоматики и исполнительных механизмов, установленных на горелке и котле;

- проверить наличие циркуляции воды в котле и наличие достаточного разрежения за котлом, а также выполнить рекомендуемые проверки и мероприятия по пуску котла;

- убедиться в отсутствии запаха газа в помещении, где смонтирована горелка;
- открыть газовый ручной запорный орган перед арматурной группой горелки и подать рабочее присоединительное давление;
- проверить на герметичность газовые запорные органы.
- установить переключатель "газ/жидкое топливо" в блоке БСЭ в положение "газ".
- в основном меню контроллера задать вид топлива – "газ".

2.5.2 Пуск котла осуществляется по следующему алгоритму:

- нажатие кнопки "ПУСК" и ввод пароля;
- переход регуляторов в положение "закрыто";
- подтверждение выполнения ручных предварительных операций нажатием кнопки "ПУСК" (с данного момента процесс идет автоматически);
- запуск дымососа (если имеется) и вентилятора с переводом регуляторов в положение обеспечивающее вентилирование топки;
- проверка герметичности газовых клапанов;
- предварительная вентиляция;
- перевод регуляторов в положение пусковой мощности;
- розжиг горелки;
- стабилизация пламени горелки;
- перевод регуляторов в положение минимальной мощности;
- прогрев котла;
- режим регулирования;
- остановка котла нажатием кнопки "СТОП" или в результате перехода одного (или нескольких) параметра в аварийное значение;
- послеостановочная вентиляция;
- отключение вентилятора и дымососа, перевод регуляторов в исходное состояние ("закрыто").

2.5.3 После выхода котла в рабочий режим рекомендуется перевести табло контроллера в раздел "ПАРАМЕТРЫ" и при необходимости визуально контролировать параметры котла и горелки.

2.5.4 При возникновении аварийной ситуации во время работы котла подается аварийный сигнал на включение звуковой сигнализации (звонка), а на табло лицевой панели контроллера появляется соответствующая запись. Необходимо закрыть газовый ручной запорный орган перед арматурной группой горелки.

2.6 Подключение жидкого топлива и настройка горелки.

Для подключения к линиям прямого и обратного топливопроводов используются шланги (в комплект поставки не входят). Для защиты жидкотопливного нагнетательного насоса и гидравлической системы горелки необходимо перед насосом установить фильтр (входит в комплект поставки).

Перед топливным насосом горелки рекомендуется установка прибора для измерения разрежения или давления со стороны всасывания жидкого топлива.

Давление жидкого топлива в прямой линии регулируется через регулятор давления, встроенный в насосе.

Максимально допустимое разрежение во всасывающем трубопроводе должно быть не более 40 кПа. При более высоком разрежении выделяется газ из жидкого топлива, который может привести к отказам насоса. При работе в режиме динамического напора давление жидкого топлива на насосе не должно подниматься выше 50 кПа.

2.7 Проведение пуско-наладочных работ при работе на жидким топливе

2.7.1 Произвести подключение автоматики и горелки согласно схеме (см. приложение Е).

2.7.2 До включения электрического питания проверить правильность подключения сети 3×220 В.

2.7.3 Включить питание горелки выключателем в распределительном щите котельной.

2.7.4 Установить переключатель «газ/жидкое топливо» в блоке БСЭ в положение «жидкое топливо»

2.7.5 Войти в «режим наладчика» контроллера.

Проверить правильность введения базы данных. При необходимости изменить базу данных и дополнить недостающими данными. Объем базы данных введенных в контроллер указан в приложении Е.

2.7.6 В основном меню контроллера задать вид топлива – «мазут»

2.7.7 Войти в «режим автоматического пуска котла» контроллера.

2.7.8 Проверить соответствие показаний аналоговых датчиков фактическому значению. Если есть несоответствие проверить правильность подключения аналоговых датчиков.

2.7.9 Проверить работу регуляторов и исполнительных устройств в ручном режиме.

2.7.10 Провести пуск котла в автоматическом режиме.

2.7.11 На минимальной мощности (1 ступень) провести проверку срабатывания защит.

2.7.12 Провести режимную наладку котла на каждой ступени регулирования мощности, устанавливая необходимое значение давления воздуха. Для увеличения точности проверить значения давления воздуха при повышении и понижении производительности.

2.7.13 Изменяя величину уставки РТпМ, проверить работу котла в автоматическом режиме. Уточнить коэффициенты регулирования по топливу и воздуху с тем, чтобы не было перерегулирования и недорегулирования, и внести их в базу контроллера.

2.7.14 Выйти из «режима наладчика».

2.8 Подготовка и пуск горелки при работе на жидкое топливо

2.8.1 При подготовке к пуску необходимо:

- проверить состояние топливной линии горелки, приборов системы автоматики и исполнительных механизмов, установленных на горелке и котле;
- проверить наличие циркуляции воды в котле и наличие разрежения в газоходах, а также выполнить рекомендуемые проверки и мероприятия по пуску котла;
- убедиться, что газовый кран перед горелкой закрыт;
- установить переключатель «газ/жидкое топливо» в блоке БСЭ в положение «жидкое топливо»;
- в основном меню контроллера задать вид топлива – «мазут»

2.7.2 Пуск котла осуществляется по следующему алгоритму:

- нажатие кнопки «ПУСК» и ввод пароля;
- переход регуляторов в исходное положение ("закрыто");
- подтверждение выполнения ручных предварительных операций нажатием кнопки «ПУСК» (с данного момента процесс идет автоматически);
- запуск дымососа (если имеется) и вентилятора с переводом регуляторов в положение обеспечивающее вентилирование топки;
- предварительная вентиляция;
- перевод регуляторов в положение пусковой мощности;
- розжиг горелки;
- стабилизация пламени горелки;
- перевод регуляторов в положение минимальной мощности;
- прогрев котла;
- режим регулирования;
- остановка котла нажатием кнопки «СТОП» или в результате перехода одного (или нескольких) параметра в аварийное значение;
- послеостановочная вентиляция;
- остановка вентилятора и дымососа, перевод регуляторов в исходное состояние.

2.7.3 После выхода котла в режим регулирования рекомендуется перевести табло контроллера в раздел «ПАРАМЕТРЫ» и проконтролировать параметры котла и горелки.

2.7.4. При возникновении аварийной ситуации во время работы котла подается аварийный сигнал на включение звуковой сигнализации (звонка), а на табло лицевой панели контроллера появляется соответствующая запись.

3. Меры безопасности

Для обеспечения безопасной эксплуатации горелки предприятием, эксплуатирующим горелку, в соответствии с требованиями "Правил безопасности в газовом хозяйстве" с учетом особенностей безопасной эксплуатации горелки

и котла при сжигании газа и жидкого топлива должна быть разработана соответствующая инструкция.

К работе с горелкой могут быть допущены лица, обученные и сдавшие экзамен на право работы с газифицированным оборудованием и вторую группу по электрической безопасности.

Эксплуатация горелки при неисправной автоматике управления запрещается!

О внезапной остановке горелки, вызванной ненормальной ее работой или неисправностью, необходимо немедленно уведомить заведующего котельной.

При проведении каких-либо работ на горелке необходимо пользоваться переносной электрической лампой напряжением не выше 36 В.

ПРИ НАЛИЧИИ ЗАПАХА ГАЗА ИЛИ УТЕЧКЕ ГАЗА В ПОМЕЩЕНИИ КОТЕЛЬНОЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧЕНИЕ ГОРЕЛКИ, ЗАЖИГАНИЕ ОГНЯ, ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.

Горелка должна быть немедленно остановлена с перекрытием подачи топлива в следующих случаях:

- при пожаре или угрозе пожара в помещении котельной;
- при возникновении утечки газа;
- при попадании посторонних предметов или веществ внутрь горелки;
- при нарушениях в работе системы автоматики;
- в случаях, когда требуется немедленная остановка котла, предусмотренная требованиями действующей инструкции для персонала котельной.

При аварийном отключении горелки по одному из контролируемых параметров газовый ручной запорный орган на горелке должен быть немедленно закрыт.

Горелка должна быть заземлена в соответствии с ПУЭ и ПТБ.

Первичный пуск газа должен производиться специализированной организацией в присутствии лица, ответственного за газовое хозяйство.

Горелка должна устанавливаться в производственных помещениях в соответствии с требованиями СНиП II-35-76.

При проведении пуско-наладочных работ, после ремонтных и профилактических работ, а также при проведении технического обслуживания горелки необходимо проверить правильность настроек и соответствие уставок, указанным в таблице 2.3.1 и 2.3.2.

Котельные установки, в составе которых используется горелка, надлежит не реже 1 раза в год подвергать контрольным испытаниям силами лица, уполномоченного фирмой-изготовителем, или другого квалифицированного специалиста.

Установку необходимо проверить на предмет ее безопасной и экономичной работы, а также незамедлительно устранить найденные дефекты.

При этом выполнить следующие работы:

1. Демонтировать блок форсунок, проверить и прочистить фильтры форсунок.
2. Прочистить фильтр и сетку фильтра перед насосом.

3. Произвести контроль поджигающих электродов и искры зажигания, в случае необходимости – подкорректировать.
4. Проверить топливный насос, измерив напор и вакуум.
5. Проверить герметичность и чистоту газовых клапанов и фильтров.
6. Проверить герметичность гидравлической системы жидкого топлива.
7. Проверить все электрические присоединения.
8. Прочистить датчик пламени.
9. Проверить настройку и работу всех реле давления.
10. Проверить работу, настройку и защитное время регулирующих и управляющих устройств.
11. Проверить настройку головки горелки. Проверить герметичность линий подачи топлива и импульсных линий горелки.
12. Осмотреть встроенные детали котла и изоляцию, если потребуется, то заменить. Проверить котел на предмет загрязненности.
13. Очистить горелку изнутри и снаружи.
14. Проверить горение и выполнить измерения показателей уходящих газов: Настройки и уставки параметров безопасности в автоматике управления горелки защищены паролем. После окончания отопительного сезона контроллер подлежит опломбированию.

4. Действия в экстремальных условиях

При возникновении пожара или возгорания электропроводки в помещении, где установлена горелка, необходимо произвести отключение электропитания общим выключателем и перекрыть подачу топлива к горелке. При тушении возгорания необходимо соблюдать действующие правила.

Горелка полностью автоматизирована и при недопустимом отклонении контролируемых параметров выключение её происходит автоматически.

В случае возникновения экстремальных условий, при которых эксплуатация горелки невозможна, её необходимо немедленно отключить, руководствуясь инструкцией по аварийной остановке котла.

5 Техническое обслуживание. Текущий ремонт. Диагностирование горелки.

5.1 Порядок технического обслуживания.

5.1.1 Техническое обслуживание устройств системы автоматики управления горелки необходимо проводить в соответствии с прилагаемой эксплуатационной документацией.

При использовании горелки рекомендуется проводить следующие виды технического обслуживания:

- ежемесячное техническое обслуживание (ЕТО), выполняется ежемесячно;
- технического обслуживание №1 (ТО-1), выполняемое при ТО-1 котла или через 240-260 часов использования горелки;
- техническое обслуживание №2 (ТО-2), выполняемое при ТО-2 котла или через 2400-2600 часов работы горелки, но не реже одного раза в год.

Проверку технического состояния горелки необходимо производить не реже одного раза в отопительный сезон, а также при нарушении процесса горения. Горелка должна содержаться в чистоте, все винтовые соединения должны быть надежно затянуты. При эксплуатации горелки периодически, но не реже одного раза в месяц, винтовые соединения должны подвергаться проверке.

Проверка электрических соединений проводится не реже одного раза в полугодие при отключенном электропитании горелки. При техническом обслуживании устройств, комплектующих горелку, необходимо руководствоваться прилагаемыми паспортами и руководствами по эксплуатации на эти устройства.

При техническом обслуживании электрооборудования горелки необходимо соблюдать требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем» (ПТЭ и ПТБ).

Один раз в смену «пузырьковым» методом должна быть проверена герметичность резьбовых и фланцевых соединений газовой арматурной группы. По окончании отопительного сезона проверить состояние подшипников вала электродвигателя вентилятора и при необходимости заменить смазку. Смазка труящихся мест - ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73.

5.1.2 Объём технического обслуживания.

Техническое обслуживание ежемесячно включает:

- осмотр и, при необходимости, подтяжка крепления деталей и сборочных единиц горелки;
- проверка чистоты и надёжности клеммных соединений и электрических коммуникаций;
- проверка герметичности автоматических клапанов, ручных запорных органов и импульсных линий и арматурной группы в целом;
- проверка соответствия заданных настроек и уставок.

5.2 Текущий ремонт

5.2.1 Текущий ремонт проводится в случае выхода из строя деталей горелки или элементов системы автоматики управления горелкой, а также при нарушении режимов работы горелки или в профилактических целях. Работы проводятся квалифицированным персоналом при отключённом напряжении электропитания и закрытых линиях подачи топлива.

5.3 Диагностирование горелки

5.3.1 Техническому диагностированию в процессе эксплуатации горелки подлежат:

- контроллер и система автоматики управления в целом – на исправность функционирования приборов и устройств, а также визуальный и измерительный контроль параметров безопасности;
- качество сжигания природного газа и жидкого топлива – экономичность процесса сжигания по составу уходящих газов;
- устойчивая работа горелки – контроль на отсутствие вибрации, пульсаций, проскака пламени на всех установившихся и переходных режимах работы.

6. Перечень возможных неисправностей и методы их устранения

6.1 Перечень возможных неисправностей представлен в таблице 6.

Таблица 6

Вид неисправности	Возможная причина	Способ устранения
1	2	3
1. После цикла продувки топки и газоходов не происходит розжиг горелки	1.Неисправно устройство контроля пламени.	Проверить работоспособность фотодатчика, при необходимости заменить
	2.Автоматические клапаны не открываются	Проверить исправность клапанов, цепей электропитания. При необходимости устраниить обрыв или заменить клапана
	3.Отсутствует или неустойчива искра между электродом розжига и распределителем газа	Проверить исправность устройства розжига, состояние цепей электропитания, фарфоровых изоляторов и искровой зазор между электродом и распределителем газа. Проверить наличие искры при включенном вентиляторе горелки.
	4.Неисправен контроллер	см. РЭ на контроллер «СПЕКОН-СК2»
2. После розжига горелки или при переходе на другой режим горения происходит погасание пламени	1.Неисправно устройство контроля пламени	Проверить работоспособность фотодатчика, при необходимости заменить
	2.Происходит отрыв пламени	Отрегулировать соотношение «топливо/воздух» во всем диапазоне регулирования.
	3.Контролируемые параметры не в норме	Привести контролируемые параметры в норму
	4.Неисправен контроллер	Отремонтировать или контроллер.
3. Повышенный шум вентилятора	1. Неисправности в подшипниках вала электродвигателя	Смазать подшипники вала электродвигателя и при необходимости заменить
	2. Ослаблено крепление или нарушена регулировка воздушной заслонки	Отрегулировать и закрепить детали узла подачи воздуха

Вид неисправности	Возможная причина	Способ устранения
1	2	3
4. Пульсация пламени при розжиге горелки	1. Большой или очень малый расход топлива и воздуха в момент розжига	Установить рекомендуемые значения давления топлива, воздуха перед головкой горелки и разрежения за котлом
	2. Неправильно скомпонованы газоходы за котлом	Соблюсти принцип сужения от дымовой трубы к котлу. Убрать тупиковые участки дымоходов и повороты под прямым углом
	3. Неправильно установлен выходной насадок огневого узла горелки в амбразуре котла	Установить выходной насадок огневого узла горелки в амбразуре котла в соответствии рекомендациями
5. Вентилятор не подает требуемое количество воздуха для сжигания газа	1. Неправильное вращение колеса вентилятора	Проверить подключение двигателя вентилятора и при необходимости поменять последовательность фаз
	2. Неправильно отрегулированы воздушная заслонка и сервопривод	Отрегулировать воздушную заслонку в соответствии с табл. 3
	3. Повышенное давление в топке котла	УстраниТЬ неисправность котла и газоходов
	2. Недостаточна теплоизоляция горелки с котлом	Установить теплоизоляцию в соответствии с рекомендациями или установить теплоизоляцию дополнительно

Примечание: Возможные неисправности приборов и устройств, комплектующих горелку, приведены в паспортах и инструкциях по монтажу и эксплуатации на эти приборы и устройства.

7. Транспортирование, хранение и упаковка

7.1 Горелка может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании в открытых автомобилях горелки следует защищать от прямого попадания атмосферных осадков путем укрытия их, например брезентом. Во всех случаях транспортирования горелки должны быть в транспортной упаковке, а упаковка должна быть закреплена от перемещения.

- 7.2 Для транспортирования горелку упаковывают в деревянный ящик по ГОСТ 2991-85 или ГОСТ 10198-91.
- 7.3 Условия транспортирования в части механических факторов – Ж ГОСТ 23170-78.
- 7.4 Условия хранения – 1Л по ГОСТ 15150.
- 7.5 Эксплуатационная документация находится вместе с горелкой в транспортной таре.

8. Гарантийные обязательства

- 8.1 Гарантийный срок эксплуатации горелки при соблюдении потребителем требований по хранению, транспортировке, монтажу и эксплуатации, предусмотренных настоящим руководством, устанавливается 18 месяцев со дня ввода горелки в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
- 8.2 Гарантийный срок эксплуатации приборов и устройств, входящих в комплект горелки, указан в сопроводительной технической документации на эти приборы и устройства, но не менее срока, предусмотренного п.8.1.
- 8.3 Неисправность горелки в течение гарантийного срока, возникшая по вине изготовителя, устраняется изготовителем.


Перечень приложений


- Приложение А Общий вид, габаритные и присоединительные размеры горелки;
- Приложение Б Габаритно-монтажный чертеж арматурной группы;
- Приложение В Общий вид, габаритные и установочные размеры стойки комплекта автоматизации;

- Приложение Г Схема электрическая принципиальная горелки;
Приложение Д Схема подключения горелки;
Приложение Е Объем базы данных, введенных в контроллер заводом-изготовителем горелки.
Приложение Ж Рабочее поле мощности горелки.

Приложение А
(справочное)

Общий вид, габаритные и присоединительные размеры горелки






Горелка	B , мм	D , мм	D_1 , мм	H , мм	H_{APM} , мм	K , мм	L , мм	L_ϕ , мм	L_H , мм	M , мм	P , мм
ГБЛ-0,7 "КОМБИ"	860	155	270	445	269	259	1030	12	360	240	406
ГБЛ-1,2 "КОМБИ"	910	198	316	510	340	340	1220	12	388	290	425

1. Вентилятор;
2. Дифференциальный датчик-реле давления воздуха;
3. Блок клапанов;
4. Преобразователь (датчик) давления жидкого топлива;
5. Огневой узел;
6. Отверстие для визуального контроля наличия пламени;
7. Привод топливного насоса;
8. Входной воздушный короб вентилятора;
9. Преобразователь (датчик) давления воздуха;
10. Преобразователь (датчик) давления газа;
11. Привод воздушной заслонки;
12. Фланец крепления арматурной группы;
13. Патрубок газовой заслонки;
14. Заслонка газовая с электроприводом;
15. Штуцер отбора импульса давления газа перед горелкой;
16. Отсек электрических соединений;
17. Фланец крепления горелки к котлу;
18. Смотровой люк;
19. Шкала положения воздушной заслонки;
20. Топливный насос;
21. Разъемы для подключения электрических цепей.
22. Жидкотопливный насос;
23. Разъемы для подключения электрических цепей.

Приложение Б
(Справочное)


Габаритно-монтажный чертеж арматурной группы Са6.617.074



1. Кран шаровой Ду50;
2. Датчик-реле давления газа (контроль понижения давления газа);
3. Датчик-реле давления газа (контроль повышения давления газа);
4. Клапан электромагнитный нормально закрытый Ду50;
5. Датчик-реле давления газа (контроль герметичности);
6. Регулятор давления газа Ду50;
7. Присоединительный фланец к горелке.
8. Штуцер отбора импульса давления газа;
9. Клапан электромагнитный нормально открытый Ду20;

Приложение Б
(Продолжение)


Габаритно-монтажный чертеж арматурной группы Са6.617.074-01



1. Кран шаровой Ду50;
2. Фильтр газовый Ду50;
3. Датчик-реле давления газа (контроль понижения давления газа);
4. Датчик-реле давления газа (контроль повышения давления газа);
5. Клапан электромагнитный нормально закрытый Ду50;
6. Датчик-реле давления газа (контроль герметичности);
7. Регулятор давления газа Ду50;
8. Присоединительный фланец к горелке;
9. Клапан электромагнитный нормально открытый Ду20.


Приложение В
(справочное)

**Общий вид, габаритные и установочные размеры
 стойки комплекта автоматизации**



Приложение Г
(справочное)


Схема электрическая принципиальная горелки



Приложение Г
(продолжение)
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ
к схеме электрической принципиальной горелки

A1	Привод воздушной заслонки DAN2SN	1
A2	Привод газовой заслонки DMA40 Р 230/02 3	1
A3	Устройство контроля пламени оптоэлектронное СНП ОЭ-1	1
BP1, BP2	Датчик-реле давления ДРД-120 "Термобрест"	2
BP3	Преобразователь давления ЗОНД10ИД-1021; 0-10 кПа	1
BP4	Преобразователь давления ЗОНД10ИД-1021; 0-2,5 кПа	1
BP5	Датчик-реле давления LGW50A4	1
BP6	Датчик-реле давления ДРД-1000	1
BP7	Датчик давления MLH025BGG20B "Honeywell"	1
BL	Датчик пламени устройства контроля пламени СНП ОЭ-1	1
E1	Электрод розжига	1
K1	Пускатель ПМ12-025200 УХЛ4Б, 220В, 50Гц	1
K2	Реле электротепловое токовое РТТ5-10-191 (8А) ТУ16-90 ГФР.647.316.010ТУ	1
K3	Пускатель ПМ12-025200 УХЛ4Б, 220В, 50Гц	1
K4	Реле электротепловое токовое РТТ5-10-161 (4А) ТУ16-90 ГФР.647.316.010ТУ	1
M1	Двигатель АИР80В2 380В; 50 Гц; IM3081; 3000 об/мин.; 2,2 кВт, черный ГОСТ Р 51689-2000	1
M2	Двигатель АИР63В2; 380В; 50Гц; 3000об/мин; 0,55 кВт; IM2081	1
T1	Система электронного розжига СЭР-Д1	2
УА1, УА2	Клапан электромагнитный КГЭЗ-50-220-М	2
УА4	Клапан электромагнитный КГЭО-20-220-М	1
УА5, УА6,		
УА7	Клапан КЭД-М фирма "Компо"	1
X1	Колодка ШР36П15НШ6	1
X2	Розетка ОНЦ-РГ-09-19/27-Р1Б	1
X3, X4	Блок зажимов Б324-4П16-В/ВУ3-10	2
X5	Блок зажимов Б324-4П16-В/ВУ3-5	1

Приложение Д (справочное)



Приложение Д
(продолжение)
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ
для схемы подключения горелки

А1 – контроллер специализированный СПЕКОН СК2 (в составе стойки комплекта автоматизации СКА-СК2);

А2 – горелка;

А3 – блок силовых элементов (в составе стойки комплекта автоматизации СКА-СК2);

ВР1 – датчик давления воды;

ВР2 – датчик давления/разрежения в топке;

ВР3 – датчик разрежения за котлом;

RK1 – термометр сопротивления (измерение и контроль температуры прямой воды);

RK2 – термометр сопротивления (измерение и контроль температуры обратной воды).

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(Рекомендуемое)

**Объем базы данных, введенных в контроллер
 заводом-изготовителем горелки**

Наименование раздела и под-раздела	Введенное значение	Возможность изменения на месте эксплуатации
1 Состав системы		
1.1 Режим розжига	Норм.	Да
1.2 Мощность	<0,3 МВт	Нет
1.3 Вид горелки	ГГ	Нет
1.4 Вид котла	Водогрейный или паровой	Нет
1.5 Опрессовка	Старорусприбор	Нет
1.6 Место подключения КЗ	До ГК1	Нет
1.7 Пилотная горелка	Нет	Нет
1.8 Наличие температурного графика	Нет	Да
2 Режим пуска	Автоматический	Да
3 Датчики аналоговые		
3.1 Температура прямой воды Т _{пв}		
а) t _{фильтрации}	1 сек	Да
б) t _в	1 сек	Да
в) t _н	1 сек	Да
г) Тип датчика	50 М	Да (при замене датчика)
3.2 Температура обратной воды Т _{об}		
а) t _{фильтрации}	1 сек	Да
б) t _в	1 сек	Да
в) t _н	1 сек	Да
г) Тип датчика	50 М	Да (при замере датчика)
3.3 Температура уходящих газов Т _{уг}	Отключен	Да (при подключении)
3.4 Температура топлива Т _{топ}	Отключен	Да (при подключении)
3.5 Давление прямой воды		
а) t _{фильтрации}	1 сек	Да
б) t _в	1 сек	Да
в) t _н	1 сек	Да
г) выходной сигнал	4-20 мА	Нет
д) P _{max}	1,0 МПа	Да (при замене датчика)
ж) P _{min}	0 МПа	Да (при замене датчика)
и) H _{вс}	0	Да
3.6 Давление воздуха P _{вз}		
а) t _{фильтрации}	1 сек	Да
б) t _в	0 сек	Да
в) t _н	5 сек	Да
г) выходной сигнал	4-20 мА	Нет

Наименование раздела и подраздела	Введенное значение	Возможность изменения на месте эксплуатации
д) P_{\max}	2,5 кПа	Нет
ж) P_{\min}	0 кПа	Нет
и) H_{bc}	0	Нет
3.7 Давление газа P_g		
а) $t_{\text{фильтрации}}$	1 сек	Да
б) t_b	2 сек	Да
в) t_h	2 сек	Да
г) выходной сигнал	4-20 мА	Нет
д) P_{\max}	4 кПа	Нет
ж) P_{\min}	0 кПа	Нет
и) H_{bc}	0	Нет
3.8 Давление в топке P_t (при наличии датчика)		
а) $t_{\text{фильтрации}}$	1 сек	Да
б) t_b	5 сек	Да
в) t_h	0	Да
г) выходной сигнал	4-20 мА Отключен (при отсутствии)	Да (при замене)
д) P_{\max}	+1,25 кПа	Да (при замене датчика)
ж) P_{\min}	-1,25 кПа	Да (при замене датчика)
и) H_{bc}	0	Да
4«Уставки», значение уставок приведены в табл. 2.3.3		
5 Регуляторы		
5.1 РТпГ		
а) закон регулирования	ПИД	
б) тип датчиков положения	ДПО ДПЗ ДП40% нет нр нет	Нет
5.2 РВзГ		
а) закон регулирования	ПИД	
б) тип датчиков положения	ДПО ДПЗ ДП40% нет нет нет	Нет
5.3 Остальные регуляторы	Нет	Да (при необходимости введения)
5.4 Настройка регуляторов		
5.4.1 РТпГ		
а) U_{ct}	30° С	Да
б) КУ	0,1	Да
в) Дифф	0	Да
г) Зона неч. %	0,5	Да
д) Период возд.	10	Да
ж) Порог сраб.	0,35	Нет
и) $t_{x.d.}$	0	Да
к) $t_{yct.}$, сек	30 сек	Да (в сторону увеличения)

Наименование раздела и подраздела	Введенное значение	Возможность изменения на месте эксплуатации
5.4.2 РВ ₃ Г		
а) Таблица соотношения газ-воздух	Введена	Корректируется при режимной наладке
б) Уст.	Значение уставки определяется фактическим значением газа	Нет
в) КУ	0,8	Да
в) Дифф	0	Да
г) Зона неч. %	0,8	Да
д) Период возд.	2.0	Да
ж) Порог сраб.	0,35	Нет
и) t _{х.д.}	0	Да
к) t _{уст.} , сек	30 сек	Да (в сторону увеличения)
5.4.3 Настройка остальных регуляторов осуществляется при их введении		
6 Доп. настройка регуляторов		
6.1 РТ _п Г		
а) t _{х.п.} , сек	0	Да
б) t _х 40%, сек	0	Нет
в) t _{хп} , сек	1	Да
г) Уст. МГ, кПа	0	Да (на основании режимной карты)
6.2 РВ ₃ Г		
а) Уст. вент, КПа	0	Нет
б) Уст. раст. КПа	0	Нет
в) t _х 40%, сек	0	Нет
7 Датчики двухпозиционные		
7.1 Фз		
а) Тип датчика	Нет	Нет
7.2 Фг		
а) Тип датчика	НЗ	Нет
б) t	1 сек	Нет
7.3 T _{п.в} ав.	Нет	Да (при подключении дополнительно)
7.4 Р _т ан		
а) Тип датчика	НЗ	Да (при замере)
б) t	5 сек	Да
7.5 Р _{ор} ан		
а) Тип датчика	НЗ	Нет
б) t	2	Да
7.6 Нс. по пит.		
а) Тип датчика	НЗ	
б) t	0,1 сек	Да
7.7 Р _{гр}		
а) Тип датчика	НР	Нет


Наименование раздела и подраздела	Введенное значение	Возможность изменения на месте эксплуатации
б) t	1 сек	Нет
7.8 ДвДВ		
а) Тип датчика	НЗ	Нет
б) t	1 сек	Да
7.9 Остальные датчики	Нет	Да (при их подключении).
8 Настройка исп. механизмов.		
ДВ	Да	Нет
ГК1	Да	Нет
ГК2	Да	Нет
ГКП	Нет	Нет
ТР	Да	Нет
Вых. с АС	Да	Нет
Остальные исполнительные механизмы	Нет	Да (при подключении)
9. База констант		
а) $t_{\text{предв. в.}}$	40 сек	Да (в сторону увеличения)
б) $t_{\text{повт. в.}}$	0	Нет
в) $t_{\text{п/ост. в.}}$	40	Да (в сторону увеличения)
г) $t_{\text{зад. в.}}$	0	Да
д) ПЛ. Г.Г.	3 сек	Нет
ж) $t_{\text{погас. г.}}$	4 сек	Да
и) $t_{\text{заш. по давл.}}$	1000 сек	Да (после режимной наладки установить 30 сек)
к) $t_{\text{заш. возд.}}$	5 сек	Да
л) $t_{\text{пр}}$	5 сек	Да
м) t_01	5 сек	Нет
н) t_02	10 сек	Нет
п) t_03	5 сек	Нет
р) t_04	10 сек	Нет
с) Остальные значения	0	Нет

Примечание: остальные датчики, исполнительные устройства и регуляторы отсутствуют. При их использовании – внести в базу данных.

Приложение Ж
(Справочное)

Рабочее поле мощности горелки
в зависимости от сопротивления в камере сгорания

Давление в топке, Па



Лист регистрации изменений.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132; Волгоград (844)278-03-48; Воронеж (473)204-51-73; Екатеринбург (343)384-55-89;
Казань (843)206-01-48; Краснодар (861)203-40-90; Красноярск (391)204-63-61; Москва (495)268-04-70;
Нижний Новгород (831)429-08-12; Новосибирск (383)227-86-73; Ростов-на-Дону (863)308-18-15;
Самара (846)206-03-16; Санкт-Петербург (812)309-46-40; Саратов (845)249-38-78; Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: srp@nt-rt.ru